

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7年5月27日

（工事執行権者）

福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	25-41322-0012
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<ul style="list-style-type: none">・ 採用単価表 番号1 F0010 成形目地材 厚5mm×幅30mm 記載の条件で候補になりうるのは、『目地材 アスファルト舗装用成形目地材 厚5mm×幅30mm 低弾性』または『目地材 アスファルト舗装用成形目地材 厚5mm×幅30mm 高弾性』となりますが、どちらか又は別の製品かご教示願います。・ 採用単価表 番号2 F0011 成形目地材 厚5mm×幅50mm 記載の条件で候補になりうるのは、『目地材 アスファルト舗装用成形目地材 厚5mm×幅50mm 低弾性』または『目地材 アスファルト舗装用成形目地材 厚5mm×幅50mm 高弾性』となりますが、どちらか又は別の製品かご教示願います。・ 採用単価表 番号3 F0015 排水用導水管 φ10 樹脂製（歩道用） 記載の条件で候補になりうるのは、『排水用導水管 ペーブドレーン 樹脂製 内径10mm×長さ15m』と思われそうですが、よろしいでしょうか。ご教示願います。・ 採用単価表 番号13 F0062 床版水抜パイプ ジョイントドレーン相当品 『ジョイントドレーン』に『寒冷地仕様』と『普通地域仕様』があります。どちらを採用したかご教示願います。	
回 答 事 項	
<ul style="list-style-type: none">・ 低弾性を採用しています。・ 低弾性を採用しています。・ 貴社のお見込みのとおりです。・ 普通地域仕様を採用しています。	