

様式第 3 号（第 8 条関係）

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 5 月 2 9 日

福島県相双農林事務所長

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 工事（委託業務）番号   | 2 5 - 3 6 2 6 0 - 0 0 3 8 |
| 工事（委託業務）名  | 防災林造成（復興創生）0 7 0 1 工事     |
| 質 問 事 項  |                           |
| 1. 共通単価表 P96001 暗渠排水管について<br>採用単価または規格、製品名をご教示願います。        |                           |
| 2. 共通単価表 P96002 吸出防止材について<br>採用単価または規格、製品名をご教示願います。        |                           |
| 回 答 事 項  |                           |
| 1 規格はφ100mm、製品名はミツバドレンで、2025 年 3 月の積算資料と建設物価の平均単価を採用しています。 |                           |
| 2 厚 10mm の条件を満たす合繊不織布で、2025 年 3 月の積算資料と建設物価の最安価を採用しています。   |                           |

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。