

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 6 月 2 0 日

福島県県北保健福祉事務所長 小谷 尚克

工事番号	第 2 5 - 2 1 1 1 0 - 0 0 0 1 号
工事名	県北保健福祉事務所非常用自家発電装置設置工事
質 問 事 項	
1 「代価表 0013」中の変圧器について、「スコット変圧器 100KVA」は図面(E-09)よりモールド変圧器と確認できますが、「変圧器 3φ3W200KVA」については図面に油入変圧器、モールド変圧器の表記がありません。当該変圧器について、積算上採用している単価は、油入変圧器とモールド変圧器のどちらを採用していますでしょうか。ご指示願います。	
回 答 事 項	
1 油入変圧器となります。	