

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年7月4日

福島県企業局いわき事業所長 安藤 淳也

工事番号	第25-60110-0019号
工事名	大剣配水池屋上防水改修工事
質 問 事 項	
<p>1 屋上防水改修工事において</p> <ul style="list-style-type: none">・既存シート防水の撤去とありますが、シート防水及び接着剤にアスベスト含有の恐れがあると思いますが、分析は既に、済んでいるのでしょうか。情報があればご教示ください。 <p>2 外壁改修工事において</p> <ul style="list-style-type: none">・目地シーリング打ち替えとありますが、既存シーリング材の撤去は行わない計画でしょうか。撤去を行うのであれば、協議の対象との考えで宜しいでしょうか。・尚、シーリング材の撤去に伴い、アスベストの含有の恐れがあると思いますが、分析は既に住んでいるのでしょうか。情報があれば、ご教示ください。	
回 答 事 項	
<p>1 アスベストの含有がないことを想定しておりますが、分析が必要となった場合には、福島県工事請負約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。</p> <p>2 撤去を想定しておりませんが、撤去及び分析が必要となった場合には、福島県工事請負約款第18条（条件変更等）に基づく協議の対象となります。</p>	