

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年7月30日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 25-41380-0177 号
工事（委託業務）名	都市公園(交付)工事(景観施設)
質 問 事 項	
<p>1. 施工第0-0015号表は諸雑費計上がありませんが、当り単価は有効桁数4桁止め切り捨て計上なのかご教示願います。</p> <p>2. 構造物取壊し工で数量計算書では無筋が1.3m³有筋が2.8m³となっていますが、設計書では無筋が2.1m³有筋が0.7m³となっていますが、どちらが正しいのかご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 有効数字4桁になるように端数を計上すべきところ、諸雑費を計上せず有効数字4桁になるよう端数を切り捨てで計上しておりました。</p> <p>2. 集計表（構造物取り壊し・処分量）に記載のとおり、無筋はコンクリート取壊無筋の背付きベンチ0.8m³と複合遊戯1.3m³の計2.1m³を、有筋はコンクリート取壊有筋の水飲み①②0.7m³とコンクリート有筋（m³）処分のみ木柵2.8m³を計上しています。</p> <p>上記1の積算誤りがあったため、入札を中止いたします。</p>	