

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年8月8日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	25-36260-0124
工事（委託業務）名	復興基盤総合整備0701工事
質 問 事 項	
1. 『S単-9号 ネットフェンス工（本体、亜鉛メッキ）』におきまして、金抜き設計書に記載された柵高と支柱間隔以外の、ネットフェンス（P2231）の規格及び単価の参照先のご教示をお願いいたします。 2. 参考様式2『積算資料及び建設物価単価（閲覧参考）』の番号20「無収縮モルタル（標準飽和量 1,875kg/m³）」で建設物価の掲載頁をご提示いただいておりますが、同頁内に「標準飽和量 1,875kg/m³」の単価の表記が複数あり特定することができませんでした。具体的な名称のご教示をお願いいたします。 また1m³あたりの単価の算出に際しては、無収縮モルタル1kgの単価に1,875kgを乗じるとの考えでよろしいでしょうか。 3. 『S単-96号 ドレーン工（ウィーブホール取付）』におきまして ①ウィーブホール 50 ②フィルター φ50 の詳細な名称（規格）及び単価の参照先のご教示をお願いいたします。	
回 答 事 項	
1. 農林土木事業原単価表（福島県農林水産部）のP22259 ネットフェンス（亜鉛メッキ）（アングル型亜鉛めっき、金網種類 Z-GS6、線径 3.2mm×網目 56mm、支柱めっき）を採用しています。 2. Uグラウト一般用を採用しています。また、1m³あたりの単価の算出方法については、お見込みのとおりです。 3. ①ウィーブホール 50については、特記仕様書 P18 23 番 ウィーブホール 50×155（BBパイプ）となります。また、②フィルター φ50については、農林土木事業原単価表（福島県農林水産部）のPT3412 フィルター φ=50mm L=100mm（TMフィルター-50型 TMF-50 50×100）を採用しています。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。