

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 9 月 1 1 日

福島県喜多方建設事務所長 杉原 雅人

工 事 番 号	第 2 5 - 4 1 3 5 9 - 0 0 0 3 号
工 事 名	喜多方合同庁舎給水・消火設備改修工事
質 問 事 項	
1. 消防への届出等に際し、消火栓の使用できない期間に消火器設置を指示されることが想定されます。その際の消火器設置は別途と考えて宜しいでしょうか。 2. 図面M-08記載のVB50（新設）外壁露出のm数と同図番の※特記事項に記載の凍結防止ヒーターのmが合致していないのですが、施工の際の実際のm数で協議変更と考えて宜しいでしょうか。 3. 同上の凍結防止ヒーター巻き。と記載有りますが、配管に沿わせるタイプで考えて宜しいでしょうか。	
回 答 事 項	
1. 貴見のとおりです。 2. 福島県工事請負契約約款第18条に基づき、協議の対象とします。 3. 貴見のとおりです。	