

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 1 0 月 3 日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	2 5－3 6 2 6 0－0 0 5 2
工事（委託業務）名	復興基盤総合整備 0 7 0 1 工事 小山田地区
質 問 事 項	
1. 小山田調整池工 本體工 擁壁工 モルタル充填（T 単 29 号）において 無収縮モルタル（グラウト注入工用、プレミックス）の詳細な規格・名称をお教え願 います。	
回 答 事 項	
1. 無収縮モルタル（グラウト注入工用、プレミックス）の詳細な名称・規格は、無収縮モルタル デンカハイプレタコン タイプ 2（プレミックス）です。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。