

質問・回答書別紙

質問	福島県立テクノアカデミー郡山	福島県立テクノアカデミー会津	福島県立テクノアカデミー浜	福島県ハイテクプラザ	福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター
各施設について、自動検針装置はついてますか。	あり	あり	あり	なし	あり
各施設の現在の契約電力は仕様書の通りでよろしいでしょうか。	113kW	87kW	156kW	368kW	125kW
各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。ある場合は契約電力(kW)、使用予定期間を教えてください。	なし	なし	なし	あり(太陽光発電) 契約電力:50kw	あり(太陽光発電) 契約電力:150kw
各施設において、予備電力の契約はありますか。ある場合は、予備電源と予備線のどちらになりますか。	なし	なし	なし	なし	なし
今回の入札について、融雪用電力の契約は含まれておりますでしょうか。	なし	なし	なし	なし	なし
融雪設備等は設置されていますか。	なし	なし	なし	なし	なし
現在の計量日をご教示ください。	毎月1日	毎月1日	毎月1日	毎月1日	毎月1日

施設において建築・増築にかかる移転はありますでしょうか。	なし	なし	なし	なし	なし
供給開始後期間中に引き込み位置の移設・変更等、工事や設備工事(設置・撤去を含む)のご予定はありますでしょうか。	なし	電力使用量に影響はないと思われるが、第一キュービクル(管理棟)と第二キュービクル(実習棟)間の埋設ケーブルの交換工事(ケーブルリコールによる無償工事)を7年度の冬期間に行う見込み。	①受変電設備機器、高圧区分開閉器、高圧引き込みケーブル、非常用発電機起動用バッテリーの更新 ②照明機器等のLED化 工事	なし	なし
1施設の電気料金のお支払いを複数で分担して支払いされることはございますか。 (例:庁舎〇〇円、売店〇〇円等)。 あると回答の場合は、対象施設と分担数を教えてください。	なし	なし	なし	なし	なし
現在の契約電力会社、契約種別をご教示ください。	RE100電力株式会社 高圧	RE100電力株式会社 高圧	RE100電力株式会社 高圧	RE100電力株式会社 高圧	RE100電力株式会社 高圧