

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 1 0 月 2 4 日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	2 5 - 3 6 2 6 0 - 0 2 6 0
工事（委託業務）名	復興基盤総合整備 0 7 0 1 工事
質 問 事 項	
1. N 1 号パイプライン工 仮設工 仮設工（吊防護工 上水 Hi-VP φ 75（NO. 3+6. 80））において チェーンブロック（賃料）1 t 吊用の単価は、長期割引なしと考えて宜しいのでしょうか。お教え願います。 2. ため池取水施設改修工 管更生工 付帯工において 産業廃棄物料金（中間処分）廃プラスチック類（m3 当り）の産廃名称と採用している項目（軟質系・土木シート・塩ビ管）のどれを採用しているのかをお教え願います。 3. 同上 仮設工 反転タワー設備準備工において 土木シート敷設・撤去（S 単 117 号）に使用する土木安定材（マット・シート類）の詳細な名称をお教え願います。 4. ため池取水施設改修工 送風施設工 送風機運転（T 単 20 号）において 軸流ファン（S 単 24 号）の軸流ファンの採用単価は、機械経費の 13 欄・15 欄のどちらの換算値を採用しているのか、お教え願います。	

回 答 事 項

- | |
|---|
| <p>1. お見込みのとおりです。</p> <p>2. 産業廃棄物料金（中間処分）廃プラスチック類（m3 当り）の産廃名称は、ポリエチレン管です。軟質系の単価を採用しております。</p> <p>3. 土木安定材（マット・シート類）の詳細な名称は、土木シート ポリプロピレン（P.P）系 織布 厚 0.37 mm 引張強さ 980 (N/5cm) です。</p> <p>4. 軸流ファンの採用単価は、機械経費の 15 欄の換算値を採用しております。</p> |
|---|

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。