

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 1 0 月 2 8 日

(工事執行権者)
福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	2 5 - 4 1 3 2 0 - 0 2 0 3
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（交付）工事（法面）
質 問 事 項	
上記工事について、下記の通り質問致します。 本工事費鉄筋挿入工において、軽量受圧板設置（FRP 製 967×967×40）歩掛りが、見積りによる歩掛りが採用されておりますが、市場単価の FRP 製格子状パネル設置工の適用が妥当と思われます。 ご教示宜しくお願い致します。	
回 答 事 項	
軽量受圧板の設置歩掛を市場単価に訂正しました。 なお、閲覧図書の「kinnuki002」「suuryou001」「sonota」を修正しましたので、御確認願います。	