競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年10月31日

福島県教育委員会教育長 鈴木 竜次

工事番号	第 25-70011-0012 号
工事名	須賀川支援学校災害復旧(建築)工事
	質 問 事 項

- 1 設計書 P184 産業廃棄物処理「発生材処分 汚泥」は脱水状態か未脱水状態のど ちらでしょうか。ご教授お願い致します。
- 2 仮設計画図 (A-158) に示される仮囲いの位置が、左下の凡例の記載ですと、部分 的に設置するように見受けられますが、図示のとおりとして考えてよろしいでしょ うか。
- 3 改修工事について

既存教室や体育館等の改修工事がありますが、施設を利用しながらの施工となりますでしょうか?

工程及び動線の計画時の配慮が必要になります。考え方についてご教示願います。

回 答 事 項

- 1 脱水状態(含水率85%以下)です。
- 2 貴見のとおりです。なお、想定条件が変更となる場合は協議の対象とします。
- 3 学校運営については工事敷地外の仮設校舎で行っているため、改修工事については、全館無人改修となります。ただし、体育館に学校の備品を保管しているため、 工事期間中に一時的な立入りや備品の搬出入等を行うことがあります。