

	1	2	3	4	5	6	7	8
対象施設	東分庁舎	知事公館・公舎	舟場町分館	自治会館	伊達合同庁舎	二本松合同庁舎	郡山合同庁舎	三春合同庁舎
業種及び用途	事務所	事務所・住居	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧(標準電圧)	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V
計量電圧(標準電圧)	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V
標準周波数	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
受電方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式
蓄熱式負荷設備等の有無								
	蓄熱式負荷設備の有無	無	無	無	無	無	無	無
	非常用自家発電設備の有無	無	無	無	有	有	有	有
	太陽光発電設備の有無	無	無	無	無	無	無	無
その他					令和8年度照明設備改修工事予定	令和8年度照明設備改修工事予定	令和8年度夏頃移転予定 ※需給契約期間は仕様書2(4)のとおり	令和8年度照明設備改修工事予定

	9	10	11	12	13	14	15
対象施設	白河合同庁舎	棚倉合同庁舎	喜多方合同庁舎	南会津合同庁舎	南相馬合同庁舎	富岡合同庁舎	いわき合同庁舎
業種及び用途	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所	事務所
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧(標準電圧)	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V
計量電圧(標準電圧)	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V
標準周波数	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
受電方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式
蓄熱式負荷設備等の有無							
	蓄熱式負荷設備の有無	無	無	無	無	無	無
	非常用自家発電設備の有無	有	有	有	有	有	有
	太陽光発電設備の有無	有	無	無	有	無	無
その他		令和8年度照明設備改修工事予定		令和8年度受変電設備改修工事予定	令和8年度照明設備改修工事予定	令和8年度照明設備改修工事予定	令和8年度電気設備、照明設備改修工事予定

契約電力及び予定使用電力量

※直近2年間の実績値から算定して予定値としているものであり、この値を上回り、又は下回ることがある。

	対象施設	用途	契約電力	予定使用電力量(kWh)													
				令和8年 3月	令和8年 4月	令和8年 5月	令和8年 6月	令和8年 7月	令和8年 8月	令和8年 9月	令和8年 10月	令和8年 11月	令和8年 12月	令和9年 1月	令和9年 2月	令和9年 3月	合計
1	東分庁舎	事務所	17(kW)	2,400	1,600	1,400	1,200	1,400	1,400	1,200	1,400	2,000	2,900	3,300	2,800	2,400	25,400
2	知事公館・公舎	事務所	40(kW)	10,600	6,900	4,600	4,800	7,300	9,300	6,600	4,700	7,500	10,600	11,200	10,500	10,600	105,200
3	舟場町分館	事務所	43(kW)	5,600	2,900	2,300	3,300	4,400	4,900	3,600	2,200	3,700	5,400	6,000	6,200	5,600	56,100
4	自治会館	事務所	308(kW)	48,400	26,200	26,000	45,900	63,700	63,700	51,500	26,500	36,600	47,800	49,100	46,100	48,400	579,900
5	伊達合同庁舎	事務所	78(kW)	9,600	4,700	4,500	5,600	8,600	9,800	6,900	5,200	6,600	10,500	11,100	10,400	9,600	103,100
6	二本松合同庁舎	事務所	78(kW)	12,900	5,600	5,200	6,200	9,300	10,900	8,100	5,500	7,900	13,900	15,400	14,400	12,900	128,200
7	郡山合同庁舎	事務所	204(kW)	35,500	25,100	24,100	27,200	10,600	10,600	10,300	10,600	10,300	10,600	10,600	9,600	10,600	205,700
8	三春合同庁舎	事務所	56(kW)	9,700	6,500	5,700	5,600	6,900	7,800	6,600	5,800	7,100	9,100	10,300	9,900	9,700	100,700
9	白河合同庁舎	事務所	157(kW)	23,100	18,700	18,000	19,900	27,300	29,700	25,000	19,900	21,300	26,900	28,400	25,600	23,100	306,900
10	棚倉合同庁舎	事務所	30(kW)	6,200	4,600	4,500	4,800	6,600	7,000	5,800	4,700	5,100	6,500	6,300	4,000	4,200	70,300
11	喜多方合同庁舎	事務所	56(kW)	18,200	13,100	12,900	13,500	16,300	17,800	16,500	13,700	14,400	17,500	18,400	18,400	18,200	208,900
12	南会津合同庁舎	事務所	223(kW)	31,400	19,300	16,300	16,300	20,300	22,000	18,700	17,100	23,800	32,900	36,300	34,000	31,400	319,800
13	南相馬合同庁舎	事務所	309(kW)	51,600	27,400	25,200	28,800	40,000	47,100	37,200	27,700	32,300	50,400	55,600	54,100	51,600	529,000
14	富岡合同庁舎	事務所	62(kW)	12,500	7,400	6,700	6,800	9,400	10,800	8,400	6,600	7,900	11,200	12,600	12,600	12,500	125,400
15	いわき合同庁舎	事務所	463(kW)	52,600	35,900	33,200	37,800	54,400	59,100	48,900	32,300	36,300	52,000	55,800	53,900	52,600	604,800
15施設合計 ;施設合計																	3,469,400

1 令和6年度実績

	対象施設	令和4年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1	東分庁舎	使用量 (kWh)	1,359	1,132	1,000	1,109	1,175	1,115	1,275	1,839	2,646	2,938	2,862	2,268	20,718
		当月DM常時(kw)	5	5	5	6	6	8	7	9	6	13	10	11	
2	知事公館・公舎	使用量 (kWh)	5,735	3,719	5,570	7,222	7,600	6,059	4,529	6,875	9,790	11,135	10,417	10,405	89,056
		当月DM常時(kw)	28	23	35	36	38	37	20	26	31	32	33	32	
3	舟場町分館	使用量 (kWh)	2,791	2,068	2,971	3,919	4,284	3,021	2,158	3,704	5,576	6,349	6,512	5,333	48,686
		当月DM常時(kw)	18	12	20	24	25	22	15	24	35	36	37	32	
4	自治会館	使用量 (kWh)	27,298	26,974	48,760	63,466	61,737	49,226	27,199	37,054	46,185	47,815	44,057	46,395	526,166
		当月DM常時(kw)	164	185	208	226	215	220	229	166	175	190	181	174	
5	伊達合同庁舎	使用量 (kWh)	5,078	4,720	5,339	7,300	8,035	6,370	5,120	6,503	11,051	11,875	10,891	9,053	91,335
		当月DM常時(kw)	19	16	21	34	34	39	18	30	58	58	46	42	
6	二本松合同庁舎	使用量 (kWh)	5,689	5,139	6,571	9,061	10,359	7,982	5,711	7,297	13,973	15,878	14,956	11,736	114,352
		当月DM常時(kw)	24	18	35	46	49	44	28	36	60	77	65	58	
7	郡山合同庁舎	使用量 (kWh)	25,097	24,100	27,757	38,919	42,541	34,693	26,600	27,313	34,626	36,130	35,290	34,706	387,772
		当月DM常時(kw)	88	72	132	174	180	166	112	116	136	148	142	136	
8	三春合同庁舎	使用量 (kWh)	6,489	5,673	5,515	6,944	7,669	6,459	5,781	6,994	9,121	10,169	9,940	8,921	89,675
		当月DM常時(kw)	27	19	27	26	28	23	18	27	36	42	48	45	
9	白河合同庁舎	使用量 (kWh)	15,303	14,473	15,428	23,819	24,208	20,601	17,005	17,348	24,874	25,848	25,185	24,102	248,194
		当月DM常時(kw)	47	45	61	89	89	88	67	67	87	170	135	119	

1 令和6年度実績

	対象施設	令和4年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
10	棚倉合同庁舎	使用量 (kWh)	4,658	4,603	4,858	6,700	7,075	5,691	4,823	5,228	6,853	6,378	5,951	6,171	68,989
		当月DM常時(kw)	16	16	23	25	26	25	21	19	23	22	22	22	
11	喜多方合同庁舎	使用量 (kWh)	13,037	12,845	13,399	16,490	17,474	16,527	13,940	14,120	17,849	19,091	19,942	18,273	192,987
		当月DM常時(kw)	37	36	47	51	54	52	49	45	51	51	50	52	
12	南会津合同庁舎	使用量 (kWh)	19,166	16,208	16,467	20,239	20,889	18,519	17,211	23,085	33,691	36,082	36,070	30,332	287,959
		当月DM常時(kw)	82	62	64	87	103	79	56	150	171	198	189	167	
13	南相馬合同庁舎	使用量 (kWh)	27,729	25,277	28,462	40,314	45,429	35,689	28,998	31,989	51,548	57,393	56,251	48,723	477,802
		当月DM常時(kw)	102	79	126	185	188	209	144	147	225	251	249	234	
14	富岡合同庁舎	使用量 (kWh)	7,744	6,644	6,620	9,212	9,773	7,857	6,582	7,762	11,390	12,677	12,916	12,038	111,215
		当月DM常時(kw)	32	21	44	41	39	42	33	34	50	53	56	58	
15	いわき合同庁舎	使用量 (kWh)	35,902	33,100	36,554	55,429	57,069	48,086	32,878	36,129	51,298	55,143	54,176	49,080	544,844
		当月DM常時(kw)	155	163	226	297	284	230	200	237	323	453	400	295	

補足)「当月DM常時」は「最大需要電力」の意。

2 令和5年度実績

	対象施設	令和5年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1	東分庁舎	使用量 (kWh)	1,783	1,627	1,374	1,632	1,579	1,290	1,622	2,256	3,197	3,624	2,758	2,560	25,302
		当月DM常時(kw)	9	10	10	8	9	7	9	10	10	13	9	6	
2	知事公館・公舎	使用量 (kWh)	7,975	5,466	4,000	7,356	10,938	7,063	4,851	8,216	11,364	11,305	10,584	10,712	99,830
		当月DM常時(kw)	24	22	32	40	38	39	21	34	34	33	34	32	
3	舟場町分館	使用量 (kWh)	2,982	2,603	3,548	4,891	5,543	4,115	2,192	3,749	5,295	5,603	5,871	5,838	52,230
		当月DM常時(kw)	19	19	25	30	43	37	15	28	28	40	32	33	
4	自治会館	使用量 (kWh)	25,154	25,100	42,961	63,996	65,572	53,697	25,825	36,216	49,398	50,473	48,194	50,467	537,053
		当月DM常時(kw)	181	157	231	281	247	229	111	179	179	200	198	191	
5	伊達合同庁舎	使用量 (kWh)	4,263	4,261	5,900	9,976	11,621	7,416	5,199	6,741	10,010	10,258	9,923	10,050	95,618
		当月DM常時(kw)	14	15	41	42	43	48	19	30	54	47	52	43	
6	二本松合同庁舎	使用量 (kWh)	5,433	5,238	5,914	9,496	11,534	8,273	5,265	8,523	13,919	15,003	13,744	14,121	116,463
		当月DM常時(kw)	20	15	33	57	53	40	19	44	59	64	65	64	
7	郡山合同庁舎	使用量 (kWh)	25,043	24,103	26,609	38,171	44,782	33,459	24,113	27,885	33,011	35,211	33,415	36,265	382,067
		当月DM常時(kw)	78	80	128	185	174	155	71	114	135	145	138	129	
8	三春合同庁舎	使用量 (kWh)	6,597	5,743	5,716	6,899	7,878	6,685	5,771	7,138	9,106	10,411	9,911	10,416	92,271
		当月DM常時(kw)	52	52	52	52	52	52	52	52	52	41	43	43	
9	白河合同庁舎	使用量 (kWh)	22,059	21,449	24,277	30,861	35,128	29,401	22,853	25,260	28,975	30,960	26,092	22,071	319,386
		当月DM常時(kw)	86	81	112	146	147	142	83	141	173	171	159	82	

2 令和5年度実績

	対象施設	令和5年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
10	棚倉合同庁舎	使用量 (kWh)	4,575	4,483	4,731	6,491	6,985	5,865	4,633	4,997	6,121	6,160	5,892	6,201	67,134
		当月DM常時(kw)	16	16	24	27	26	27	16	21	23	22	22	23	
11	喜多方合同庁舎	使用量 (kWh)	13,099	12,909	13,566	16,121	18,196	16,398	13,489	14,626	17,075	17,684	16,829	18,148	188,140
		当月DM常時(kw)	35	37	43	52	54	54	38	50	51	52	50	50	
12	南会津合同庁舎	使用量 (kWh)	19,446	16,339	16,163	20,446	23,116	18,788	17,026	24,537	32,084	36,464	31,952	32,430	288,791
		当月DM常時(kw)	108	56	56	95	90	83	79	151	179	202	196	169	
13	南相馬合同庁舎	使用量 (kWh)	27,051	25,169	29,160	39,785	48,713	38,780	26,471	32,670	49,335	53,890	51,998	54,511	477,533
		当月DM常時(kw)	106	92	125	180	202	198	99	161	203	243	269	261	
14	富岡合同庁舎	使用量 (kWh)	7,100	6,684	7,023	9,546	11,885	8,981	6,529	8,039	11,020	12,523	12,314	12,983	114,627
		当月DM常時(kw)	33	31	44	47	46	42	23	37	45	50	58	58	
15	いわき合同庁舎	使用量 (kWh)	35,955	33,283	39,124	53,332	61,074	49,663	31,717	36,387	52,778	56,445	53,635	56,173	559,566
		当月DM常時(kw)	152	161	201	350	327	243	102	230	296	365	354	306	

補足)「当月DM常時」は「最大需要電力」の意。