

衛生研究所再整備基本・実施設計業務委託公募型プロポーザル 質問・回答書

令和7年11月14日
福島県保健福祉部薬務課

質問 番号	要領等の 番号	質問事項	回答
1	公告 4 募集要領 11,12	参加表明、技術提案書及び取組体制説明書の提出を持参も可としていただけないでしょうか。	募集要領11及び12に記載のとおり郵送とします。
2	公告 5	最優秀者及び次点者の選定について、公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告 5 最優秀者及び次点者の選定において「提出された技術提案書及び取組体制説明書を審査」とありますが、選定にあたって様式1、2、3-1-1、3-1-2、3-2は資格審査のための提出書類であり、採点対象ではないということでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおり、審査委員会では提出された技術提案書及び取組体制説明書を審査します。 なお、様式1、2、3-1-1、3-1-2、3-2は参加資格確認のための提出書類となります。
3	公告 5 募集要領14	最優秀者及び次点者の選定について、各提出書類の評価基準および採点比率が不明です。プロポーザル参加者が書類記載内容の妥当性を判断するために、各提出書類の評価基準および採点比率の公表をお願いします。	特に定めはありません。なお、審査終了後に審査結果を公表します。
4	別紙 P.2 (8)	取組体制説明書（様式7）について、様式7 Microsoft Word データに記載されている文書名、事務所・代表者・総括責任者名を記載するページとは別に、A41枚で取組体制説明書を作成すると考えてよろしいでしょうか。 上記理解が誤りの場合、記載内容の判読できることを条件に下記としてよろしいでしょうか。 ・様式5と異なり、文章の文字サイズ指定は無し。 ・紙面余白寸法の指定は無し。 ・紙面上段の様式番号、文書名、事務所・代表者・総括責任者名の文字サイズと行間は縮小可能。	取組体制説明書（様式7号）のみを使用し、A4版1枚で作成ください。 なお、文字サイズ、余白、行間の縮小等について指定はございません。記載内容が判読できるように作成してください。
5	別紙 P.2 (8)	取組体制説明書（様式7）について、文字を補完する図表の使用は可と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	様式 5	様式5 Microsoft Word データに記載の注意事項に「右肩の記載事項は加工・削除しないこと」とありますが、提案内容を記載する範囲を確保するために、下記としてよろしいでしょうか ・右肩に記載がある「※印の欄は記入しないでください」との注意書きは削除可能。 ・「技術提案書（様式5）」の文言と受付番号記載枠は、データにある上下並びではなく、左右並びとすることも可。 ・受付番号記載枠は、10.5ポイントの文字が記載可能な範囲で高さを縮小することも可。	右肩の記載事項は加工・削除できません。 なお、下部の注意事項のみ削除可能となります。
7	資料① P.15,17	基本計画P15、17に検査に使用するガスボンベの記載がありますが、今回整備する施設に設置されるガスの総量は、高圧ガス保安法における「第一種または第二種貯蔵所」には該当しないと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	資料① P.15	基本計画P15に薬品庫、少量危険物貯蔵庫の記載がありますが、所要室一覧には記載がありません。所要室一覧のうち、薬品庫、少量危険物保管場所に該当する室をご教示ください。	薬品庫及び少量危険物貯蔵庫は室ではなく、食品薬品検査室、医薬品検査室、生活科学検査室、遺伝子組換え食品検査室、ウイルス検査室1～5、細菌検査室1～4の各検査室内への設置を想定しております。

9	資料① P.16(2)	駐車場・駐輪場規模に職員用と来客用の台数区分は有るでしょうか。ある場合には各必要台数をご教示ください。	現段階で想定しているものではありません。
10	資料① P.16 5-3	執務空間の考え方に「・浸水対策で機器を2階以上に設置するため・・・」と記載されていますが、計画地は洪水や火山泥流などの被害が想定されない地域と思われます。より安全を考慮して機器は2階以上に設置するという考えでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	資料① P.17(3)	その他施設設備に関する考え方 温水供給に電気・ガス等の熱源とありますが、都市ガスの利用が可能かご教示ください。	都市ガスの利用は可能です。
12	資料②	「技術提案書に関する補足資料 3 配置計画」に、「調整池の位置を考慮した配置計画」とありますが、放流先をご教示ください。	南側前面道路から濁川への放流を想定しております。
13	資料③	所要室一覧の放射性物質測定室の設置機器等に「ゲルマニウム半導体検出器5台」とありますが、屋上または外構に測定機器や装置を設置するかご教示ください。	ゲルマニウム半導体検出器に係る測定器や装置については、全て「放射性物質測定室内」に格納することを想定しております。
14	資料③	所要室一覧にクリーンルーム、BSL3実験室がありますが、各々の空調機械室の明示がありません。各室の面積には空調機械室も含むと考えてよろしいでしょうか。	各室の面積に空調機械室は含まれておりません。
15	資料③	所要室一覧のセキュリティの項にフロアゲートとの記載がありますが、どのようなセキュリティシステムを想定されているかご教示ください。	現時点で想定しているセキュリティシステムはありません。
16	別図②	計画地の位置が示されていますが、測量図がありましたらご提示をお願いします。測量図がない場合は道路境界線と隣地境界線の概略寸法をご教示ください。	追加資料「用地実測図（PDF形式）」を御確認ください。
17	公告 募集要領 8	大学施設の研究棟にBSL3の試験室等があり実施設計を行っている場合は、実績としてよいかが教示ください。	BSL 3 を有する大学施設の研究棟で、新築、増築又は改築部分の延べ面積が2,000㎡以上であれば実績として構いません。 なお、評価基準日（令和 7 年12月18日）までに実施設計が完了している必要があります。