

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年2月6日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第25-41380-0368号
工事（委託業務）名	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）
質問事項	
1. 盛土材や路盤材の現場搬入につきまして、10tダンプが施工箇所まで進入ができない場合には、2tまたは4tダンプでの現場内運搬が必要となる為、積込・小運搬の施工について、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	
2. 上記1にて材料の積替えに仮設作業ヤードが必要となる為、そのヤードの提供または借地の費用について、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	
3. 防草シートの規格（シート厚）につきましてご教示願います。	
回答事項	
1. 福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議願います。	
2. 福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議願います。	
3. 4.0mm以上です。	