

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 2 月 6 日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 2 5 - 4 1 3 8 0 - 0 3 6 7 号
工事（委託業務）名	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）
質 問 事 項	
1. 盛土材や路盤材の現場搬入につきまして、10 t ダンプが施工箇所まで進入ができない場合には、2 t または 4 t ダンプでの現場内運搬が必要となる為、積込・小運搬の施工について、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。 2. 上記 1 にて材料の積替えに仮設作業ヤードが必要となる為、そのヤードの提供または借地の費用について、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。 3. 防草シートの規格（シート厚）につきましてご教示願います。	
回 答 事 項	
1. 福島県工事請負契約約款第 18 条に基づき協議願います。 2. 福島県工事請負契約約款第 18 条に基づき協議願います。 3. 4.0mm 以上です。	