

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年2月20日

富岡土木事務所長 簇野 直広

工事（委託）番号	第25-41371-0109号
工事（委託）名	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）
質 問 事 項	
<p>1 構造物取壊し工において、放射線量の高い汚泥や殻などが検出された場合の取り扱いについてご教示願います。</p> <p>2 交通誘導員の増員について、準備工や測量実施時に必要となった場合、または、警察署との協議等において必要となった場合は、変更協議対象となりますでしょうか。ご教示願います。</p> <p>3 施工第0-0007号表 路上路盤再生工の添加剤および混合用乳剤について、規格の詳細をご教示願います。</p> <p>4 測量に基づいた図面を監督員に提出したのちに、設計変更確定までに時間がかかることにより、その後の施工期間の確保が困難な場合は、工期の延長および現場維持費等について、変更協議の対象となりますでしょうか。ご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 福島県工事請負契約約款第18条に基づく協議の対象とします。</p> <p>2 福島県工事請負契約約款第18条に基づく協議の対象とします。</p> <p>3 数量総括表に記載のとおり添加剤は県単価コードT0016、混合用乳剤は県単価コードT0214であり、詳細規格は下記のとおりです。 添加剤はセメント高炉B種（25kg袋入り）としております。 混合用乳剤はアスファルト乳剤（JIS規格品）MN-1セメント混合リサイクル用乳剤としております。</p> <p>4 福島県工事請負契約約款第22条に基づく協議の対象とします。</p>	