

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和8年2月5日 7時23分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系 ※5	- m <sup>3</sup> /h	給水系 ※4	- m <sup>3</sup> /h	給水系	1.32 m <sup>3</sup> /h		
		CS系 ※5	1.40 m <sup>3</sup> /h	CS系	1.34 m <sup>3</sup> /h	CS系	1.22 m <sup>3</sup> /h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	16.8 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	14.0 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	22.8 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	15.8 °C		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	16.5 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	23.0 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	15.9 °C		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	16.5 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	23.3 °C	PCV温度 (TE-16-002) ※4	- °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	16.6 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	23.4 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	15.5 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.00 kPa g	(PT-5-52A)	3.90 kPa g	(PT-5-52A)	0.55 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	16.53 Nm <sup>3</sup> /h	RPV(圧力容器)	12.38 Nm <sup>3</sup> /h	RPV(圧力容器)	13.43 Nm <sup>3</sup> /h		
		PCV(格納容器) ※2	- Nm <sup>3</sup> /h	PCV(格納容器) ※2	- Nm <sup>3</sup> /h	PCV(格納容器) ※2	- Nm <sup>3</sup> /h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		21.2 m <sup>3</sup> /h		14.83 m <sup>3</sup> /h		17.81 m <sup>3</sup> /h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.08 vol%	A系	0.07 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.10 vol%	B系	0.05 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.08E-03 Bq/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値	ND Bq/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値	ND Bq/cm <sup>3</sup>		
		検出限界値	4.50E-04 Bq/cm <sup>3</sup>	検出限界値	1.1E-01 Bq/cm <sup>3</sup>	検出限界値	1.8E-01 Bq/cm <sup>3</sup>		
	B系: 指示値	1.23E-03 Bq/cm <sup>3</sup>	B系: 指示値	ND Bq/cm <sup>3</sup>	B系: 指示値	ND Bq/cm <sup>3</sup>			
	検出限界値	3.69E-04 Bq/cm <sup>3</sup>	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm <sup>3</sup>	検出限界値	1.8E-01 Bq/cm <sup>3</sup>			
使用済燃料プール水温度		(FPCポンプ入口温度)	22.6 °C		21.7 °C	(TI012-1) ※3	- °C	(XX-TE-015) ※3	- °C
FPCスキマサージタンク水位			1.91 m	(LT-19-10)	3.57 m		4.84 m	(LT-19-79)	42.11 ×100 mm
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外

※4 作業に伴いデータ欠測

※5 作業に伴い、復水貯蔵タンク炉注水系から高台炉注水系へ切替実施。高台炉注水系用流量計にてデータ採取開始