

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年6月12日

福島県南会津建設事務所長 伏見 聡

工事（委託業務）番号	第26-41360-0101号
工事（委託業務）名	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）
質 問 事 項	
<p>1. 施工 第0-0003号表 路上路盤再生工内の添加剤セメント系、混合用乳剤の規格（前者はバラ物かフレコンか）をご教授願います。 また、可能であれば単価のご公表をお願いします。</p> <p>2. 路上路盤再生工の添加剤は、下記のどちらを採用されておりますか。もし、下記以外であればご教示願います。 ・セメント（高炉B）25kg袋入 ・セメント高炉B（バラ物）</p> <p>また、円/tから円/kgに単位換算する際に、小数第何位まで計上していますでしょうか。合わせてご教示願います。</p> <p>3. 施工 第0-0003号表 路上路盤再生工の材料について質問です。 混合用乳剤に裁量されている材料は土木事業単価表T0213アスファルト乳剤のセメント混合リサイクル用乳剤を採用されておりますか。他の乳剤を計上しているのであればご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 施工 第0-0003号表 路上路盤再生工内の添加剤セメント系の規格については、「セメント 高炉B（バラ物）」になります。混合用乳剤の規格については、「アスファルト乳剤 セメント混合リサイクル用乳剤」になります。なお、単価については、採用単価表及び土木事業単価表をご確認ください。</p> <p>2. 上記1のとおりです。 また、円/tから円/kgに単位換算する際の端数処理は行っておりません。</p> <p>3. 上記1のとおりです。</p>	