

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年6月12日

福島県南会津建設事務所長 伏見 聡

工事（委託業務）番号	第26-41360-0102号
工事（委託業務）名	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）
質 問 事 項	
<p>1. 金抜き設計書頁0-0002の施工第0-0002号表「殻運搬(路面切削)」について、運搬距離が39.5km以下と記載されておりますが、頁0-0008の施工パッケージ内訳表では12.0km以下となっております。どちらを採用すればよろしいでしょうか。ご教示お願いいたします。</p> <p>2. 施工 第0-0003号表 路上路盤再生工内の添加剤セメント系、混合用乳剤の規格（前者はバラ物かフレコンか）をご教授願います。 また、可能であれば単価のご公表をお願いします。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 金抜き設計書頁0-0002の施工第0-0002号表「殻運搬(路面切削)」の運搬距離については、「12.0km以下」が正しいため、設計書を訂正します。 詳細については、「設計図書の訂正について」をご確認ください。</p> <p>2. 施工 第0-0003号表 路上路盤再生工内の添加剤セメント系の規格については、「セメント 高炉B（バラ物）」になります。混合用乳剤の規格については、「アスファルト乳剤 セメント混合リサイクル用乳剤」になります。なお、単価については、採用単価表及び土木事業単価表をご確認ください。</p>	