

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年6月26日

福島県県南農林事務所長 高原 尚人

工事（委託業務）番号	第26-36230-0008号
工事（委託業務）名	ため池整備0801工事 新池大池地区
質 問 事 項	
<p>1. 通行止め（村道）の取り扱いについて 本工事箇所は童里夢公園内に位置し、堤体が村道を兼用していることから、工事期間を通じて全面通行止めを継続する計画なのか、あるいは一定期間ごとに通行開放を行う計画なのか、現時点での想定をご教示ください。</p> <p>2. ため池水位管理について 本ため池は農業用水として利用されていると考えられるため、施工期間中は毎年貯水を行う運用を想定されているのか、あるいは施工期間中は貯水を行わず、常時低水位または排水状態で施工を行う計画なのか、現時点での想定をご教示ください。</p> <p>3. 金抜き設計書の試験盛土について 金抜き設計書23/68ページ 試験盛土 2.0式とは数量を2倍で積算しているといことよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 施工期間中は村道を通行止めとし、これ以外の期間は通行を開放する計画です。</p> <p>2. 施工期間中はため池を排水し、これ以外の期間は通常どおり貯水する計画です。</p> <p>3. 試験盛土 2.0式とは、試験盛土の単価を2倍して積算することを示しています。</p>	