

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年6月26日

福島県会津若松建設事務所長 馬場 靖

工事（委託業務）番号	第26-41340-0118号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（仮橋撤去）
質 問 事 項	
1 ラフテレーンクレーンの規格について 覆工板の撤去工に賃料が計上されているラフテレーンクレーン 25 t 吊の規格は、排出ガス対策型（2014年規制）と理解してよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
1 排出ガス対策型（2014年規制）となります。	