

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年7月7日

福島県北建設事務所長 中川 善則

工 事 番 号	第 26-41310-0137 号
工 事 名	道路橋りょう維持（長寿）工事（耐震補強）
質 問 事 項	
<p>1. 本工事に計上されております「塗装工」（鋼板巻立防食塗装）については、補強鋼板外側に工場にて塗装する「工場塗装」と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>2. 補強鋼板の内側（エポキシ樹脂注入面側）の塗装仕様についてご教示いただけないでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 鋼板巻立防食塗装については、全て「現場塗装」を想定しております。</p> <p>2. 補強鋼板の内側については、工場で素地調整および錆止めを実施するため、現場で補強鋼板の内側の塗装は想定しておりません。</p>	