

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 8 月 7 日

福島県喜多方建設事務所長 遠藤 恒司

工事番号	第 26－41350－0123 号
工 事 名	道路橋りょう維持（長寿）工事（耐震補強）
質 問 事 項	
1 採用単価表が全体的に文字が見えないので鮮明なものと塗膜調査費単価算出表の一般管理費の括弧の文字が不鮮明であるため鮮明なものを提示ください。 2 採用単価表 F1010 有機ジンクリッチペイント（材料費）（グレー）は厚膜形との認識でよろしいでしょうか、ご教示ください。 3 採用単価表 F1030 変性エポキシ樹脂塗料（材料費）（赤さび）は弱溶剤形・厚膜形ではないものとの認識でよろしいでしょうか、ご教示ください。 4 採用単価表 F1040 変性エポキシ樹脂塗料用シンナー（材料費）はタールフリーとの認識でよろしいでしょうか、ご教示ください。 5 採用単価表 F1070、F1090 は弱溶剤形ではないものとの認識でよろしいでしょうか、ご教示ください。 6 採用単価表 F1080、F1100 鋼構造物用との認識でよろしいでしょうか、ご教示ください。 7 採用単価表 F9000、PCB・鉛は塗膜調査費単価算出表の単価 b の分析機関での試験費のみの計上か若しくは、試験費を除く費用も含めた合計金額になるのでしょうか、ご教示ください。 8 採用単価表 F 9000、塗膜調査費単価算出表、諸雑費率 C は設計業務等標準積算基準の参照（P3-1-3）に記載の一般管理費等の割合 35%との認識でよろしいでしょうか、ご教示ください。	
回 答 事 項	
1 閲覧図書「sonota.pdf」を鮮明なものに訂正いたしましたので、ご確認願います。 2 お見込みのとおりです。 3 変性エポキシ樹脂塗料「JIS K 5551 C 種 1 号 2 号」（色：赤さび）の建設物価及び積算資料の単価を平均し、採用単価としています。 4 お見込みのとおりです。 5 お見込みのとおりです。 6 お見込みのとおりです。 7 分析機関での試験費を計上しています。 8 諸雑費率 C は、土木設計業務等標準積算基準の参照（P3-1-3）（二）一般管理費等に記載のとおり、業務価格にかける率を表しており $\beta / (1 - \beta)$ で算出される値です。	