

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 9 月 3 日

（工事執行権者）  
福島県県中農林事務所長

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 工事（委託業務）番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 6－3 6 2 2 0－0 0 6 2      |
| 工事（委託業務）名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 特定管水路等特別対策 0 8 0 1 工事 母畑地区 |
| 質 問 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <p>① 金抜き設計書 T 単 9 号「無収縮モルタル」に該当する製品が複数あるため、メーカー名や製品名、標準混和量などご教授ください。</p> <p>② S 単 23 号、S 単 24 号の制水弁人力据付の「仕切弁（鋳鉄用）」について、詳細な資材名や規格をご教授ください。もしくは仕切弁の単価は計上なしでしょうか。</p> <p>③ S 単 17 号について、歩掛条件に「基礎碎石の施工有り」とありますが、数量の内訳に「機・労」単価のみ記載でしたので、材料の計上は無しと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>④ T 単 2 号の「ポリエチレンスリーブ 呼び径 200」について、特記仕様書の参考様式 1-1、参考様式 2 を元に出典元を確認しましたが、該当する単価が見つかりません。メーカーや規格等をご教授ください。</p>                                                                                                                                         |                            |
| 回 答 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <p>① 資材として計上しているメーカー名と製品名については、MUマテックスのUーグラウトになります。標準混和量はメーカーが公表しているカタログからご確認ください。</p> <p>② S 単 23 号で計上している仕切弁の資材名については、鋳鉄製両受一体型仕切弁 φ 150、S 単 24 号で計上している仕切弁の資材名は鋳鉄製両受一体型仕切弁 φ 200 となります。上記、各仕切弁の単価は計上しています。</p> <p>③ S 単 17 号について、撤去再設置対象の道路側溝のため、基礎碎石の計上なしとしています。歩掛条件「基礎碎石の施工有り」が誤りのため、積算書の歩掛条件を「基礎碎石の施工無し」に修正いたします。</p> <p>④ T 単 2 号の「ポリエチレンスリーブ 呼び径 200」については、メーカーの定めは特にありませんが、品目名称及び規格については「水道用ダクト用鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ呼び径 200×長 6000mm」となります。</p> <p>なお、上記③について金抜き設計書を修正しましたので、電子閲覧システムの閲覧図書(kinnuki002)をご確認ください。</p> |                            |