

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 9 月 3 日

（工事執行権者）
福島県県中農林事務所長

工事（委託業務）番号	2 6－3 6 2 2 0－0 0 6 2
工事（委託業務）名	特定管水路等特別対策 0 8 0 1 工事 母畑地区
質 問 事 項	
1. 建設副産物のアスファルト破片及びコンクリート破片（無筋）ですが、特記仕様書に記載されている処理施設と運搬距離に相違があると思われるのですが、施設と距離どちらが正しいのでしょうか。 2. 舗装版切断において、汚泥水の処理の記載がないのですが、変更の対象となるのでしょうか。	
回 答 事 項	
1. ご指摘のとおり、特記仕様書に記載した処理施設に誤りがありましたので、修正いたします。 2. 舗装切断については、特記仕様書において汚泥水が発生しない乾式カッターを使用することを施工条件として明記しているとおり、これによらない施工方法で施工する場合は設計変更の対象とします。 なお、上記 1 について特記仕様書を修正しましたので、電子閲覧システムの閲覧図書（tokki）をご確認ください。	