

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 1 0 月 5 日

福島県会津農林事務所長 馬場 岳志

工事番号	第 2 6 - 3 6 2 4 0 - 0 0 4 6 号
工 事 名	基幹ストックマネジメント 0 8 0 1 工事 会津大川地区
質 問 事 項	
1 S 単 25 号 ドレーン工 P10001 フィルター パット型 Φ300 について PT3411 の単価を採用しているものと捉えてよろしいでしょうか。 2 S 単 43 号 土木用マット（シート類）敷設・撤去について 土木シート ポリプロピレン系の規格・厚さをご教示願います。 3 鉄スクラップ ヘビー H 2 について 積算資料 P77 に対象地域の記載がありません。 建設物価記載の福島①②の単価をそのまま採用するものと捉えてよろしいでしょうか。 4 工期について 資材の調達状況、施工時期や施工条件等の影響による工期の延長は可能でしょうか。	
回 答 事 項	
1 お見込みのとおりです。 2 積算上は、厚さ 0.37mm、強度 980 N/5cm で計上しております。 3 積算資料 P77 の新潟①②の単価と建設物価 P795 の福島①②の単価の平均値を採用しております。 4 福島県工事請負契約約款第 1 8 条及び第 2 2 条に基づき協議の対象とします。	