別表1　福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和8年10月16日　　8時51分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系	1.43 m^3/h	給水系	0.00 m^3/h	給水系	1.45 m^3/h		
		CS系	0.00 m^3/h	CS系	0.00 m^3/h	CS系	1.35 m^3/h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	28.8 ℃						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	23.0 ℃	RPV温度 (TE-2-3-69R)	33.6 ℃	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	30.1 ℃		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	29.0 ℃	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	33.4 ℃	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	29.7 ℃		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	29.0 ℃	return air drywell cooler (TE-16-114B)	34.0 ℃	PCV温度 (TE-16-002) ※4	- ℃		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	29.3 ℃	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	33.7 ℃	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	29.2 ℃		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.01 kPa g	(PT-5-52A)	1.52 kPa g	(PT-5-52A)	0.55 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	15.53 Nm^3/h	RPV(圧力容器)	12.97 Nm^3/h	RPV(圧力容器)	12.64 Nm^3/h		
		PCV(格納容器) ※2	- Nm^3/h	PCV(格納容器) ※2	- Nm^3/h	PCV(格納容器) ※2	- Nm^3/h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		15.4 m^3/h		18.43 m^3/h		16.82 m^3/h		
	水素濃度	A系 ※4	- vol%	A系	0.03 vol%	A系	0.07 vol%		
		B系 ※4	- vol%	B系	0.03 vol%	B系	0.06 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系:指示値	1.51E-03 Bq/cm^3	A系:指示値	ND Bq/cm^3	A系:指示値	ND Bq/cm^3		
		検出限界値	4.64E-04 Bq/cm^3	検出限界値	1.1E-01 Bq/cm^3	検出限界値	1.8E-01 Bq/cm^3		
		B系:指示値	1.28E-03 Bq/cm^3	B系:指示値	ND Bq/cm^3	B系:指示値	ND Bq/cm^3		
		検出限界値	3.58E-04 Bq/cm^3	検出限界値	1.1E-01 Bq/cm^3	検出限界値	1.7E-01 Bq/cm^3		
使用済燃料プール水温度		(FPCポンプ入口温度)	26.7 ℃		25.3 ℃	(TI012-1) ※3	- ℃	(XX-TE-015)※3	- ℃
FPCスキマサージタンク水位			2.93 m	(LT-19-10)	2.75 m	※4	- m	(LT-19-79)	67.71 ×100 mm
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外

※4 作業に伴いデータ欠測