

(別表1)

県有建築物の棟別の耐震診断結果等のリスト

(平成31年4月25日 公表) 平成31年4月1日時点の状況

- ※ 「耐震性能」及び「耐震改修の状況欄」欄の□は、平成30年度中に耐震改修が完了した箇所を示す。
- ※ 「耐震性能」欄に「d」とあるのは、木造建築物において「倒壊する可能性が高い」ことを示す。本判定は、「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人 日本建築防災協会)に基づいており、耐震診断結果の集計において、「d」ランクの件数はその他の構造(RC、S)のDランクに含んでいる。
- ※ 「特定建築物」欄の*印は特定建築物を表す。
- ※ ペントハウスや煙突等は、建築物全体の耐震性能とは別に、附帯構造物として補強を要する場合がある。
- ※ 今回の公表に向け、表記載の管理局、施設名称等の各項目を最新の情報に改めている。
- ※ 被災状況未確認建物等は、従前耐震性能を括弧書きで掲載している。

<県南地方振興局 管内>

<庁舎>

H31公表番号	管理局	施設名	棟名	所在地	建設年度	構造	地上階数	延床面積	耐震性能	耐震改修の状況	防災上重要建築物の区分	特定建築物	備考
654	総務部	白河合同庁舎		白河市	S 46	RC	4	3,717	A	H24改修	a I	*	
655	総務部	白河合同庁舎	車庫A	白河市	S 46	S	1	402	A	H30改修	a I		
656	総務部	白河合同庁舎	車庫B	白河市	S 46	S	1	402	D	R2解体予定	a I		
657	総務部	棚倉合同庁舎		棚倉町	S 55	RC	2	1,422	A		a I		
658	総務部	棚倉合同庁舎	車庫A	棚倉町	S 56	S	1	244	B		a I		
659	総務部	棚倉合同庁舎	車庫B	棚倉町	S 56	S	1	288	D	R2解体予定	a I		
660	保健福祉部	県南保健福祉事務所		白河市	S 54	RC	3	1,126	A		a I	*	
661	警察本部	白河警察署		白河市	H 5	RC	3	2,450	新耐震		a I	*	
662	警察本部	白河警察署	車庫	白河市	H 5	S	1	465	新耐震		a I		
663	警察本部	棚倉警察署		棚倉町	S 50	RC	3	1,443	A	H24~25改修	a I	*	

<学校>

H31公表番号	管理局	施設名	棟名	所在地	建設年度	構造	地上階数	延床面積	耐震性能	耐震改修の状況	防災上重要建築物の区分	特定建築物	備考
664	農林水産部	農業総合センター農業短期大学校	本館	矢吹町	S 54	RC	2	2,002	A		b I	*	
665	農林水産部	農業総合センター農業短期大学校	体育館	矢吹町	S 60	S	1	841	新耐震		b I		
666	農林水産部	農業総合センター農業短期大学校	研究実験棟	矢吹町	H 1	RC	4	1,785	新耐震		b I	*	
667	農林水産部	農業総合センター農業短期大学校	多目的学習棟	矢吹町	H 1	RC	1	630	新耐震		b I		
668	農林水産部	農業総合センター農業短期大学校	農産加工技術センター	矢吹町	H 10	RC	2	752	新耐震		b I		
669	農林水産部	農業総合センター農業短期大学校	けやき寮北棟	矢吹町	S 55	RC	3	868	A		b I		
670	農林水産部	農業総合センター農業短期大学校	けやき寮中棟	矢吹町	S 55	RC	1	99	A		b I		
671	農林水産部	農業総合センター農業短期大学校	けやき寮南棟	矢吹町	S 55	RC	3	887	A		b I		
672	農林水産部	農業総合センター農業短期大学校	せんだん寮	矢吹町	S 55	RC	2	694	A		b I		
673	農林水産部	農業総合センター農業短期大学校	食堂棟	矢吹町	S 56	RC	1	449	A		b I		
674	教育庁	光南高校	体育館1	矢吹町	S 49	S	1	985	A	H17改修	b I		
675	教育庁	光南高校	特別教室棟	矢吹町	S 50	RC	3	1,339	A	H15改修	b I	*	
676	教育庁	光南高校	校舎	矢吹町	S 51 52	RC	3	2,858	A	H21改修	b I	*	
677	教育庁	光南高校	柔剣道場	矢吹町	S 53	S	1	350	A		b I		
678	教育庁	光南高校	教室特別教室棟	矢吹町	H 8 9	RC	3	4,370	新耐震		b I	*	
679	教育庁	光南高校	体育館2	矢吹町	H 10	S	1	1,600	新耐震		b I	*	
680	教育庁	白河高校	第2体育館	白河市	S 34	S	1	895	A	H19改修	b I		
681	教育庁	白河高校	校舎	白河市	S 39 ~ 41	RC	3	3,369	A	H26改修	b II	*	
682	教育庁	白河高校	武道館	白河市	S 42 43	S	1	458	A		b I		
683	教育庁	白河高校	校舎	白河市	S 55	RC	3	3,509	B		b II	*	
684	教育庁	白河高校	渡り廊下1	白河市	S 55	RC	2	68	A		b II		
685	教育庁	白河高校	渡り廊下2	白河市	S 55	RC	2	68	A		b II		
686	教育庁	白河高校	第1体育館	白河市	S 57	S	1	1,611	A	H18改修	b I	*	
687	教育庁	白河高校	特別教室棟	白河市	H 2	RC	2	667	新耐震		b II		
688	教育庁	白河高校	家庭科総合実習室	白河市	H 7	RC	2	461	新耐震		b II		
689	教育庁	白河旭高校	管理・教室棟	白河市	S 36 37	RC	2	2,557	A	H25改修	b II		
690	教育庁	白河旭高校	第2体育館	白河市	S 38	S	1	972	A	H18改修	b I		
691	教育庁	白河旭高校	普通特別教室棟	白河市	S 39	RC	2	1,958	A	H25改修	b II		
692	教育庁	白河旭高校	特別教室棟1	白河市	S 47	RC	2	850	B		b II		
693	教育庁	白河旭高校	第1体育館	白河市	S 56	S	1	1,493	A	H25改修	b I	*	
694	教育庁	白河旭高校	特別教室棟2	白河市	S 59	RC	3	967	新耐震		b II		
695	教育庁	白河旭高校	武道場	白河市	H 12	S	1	450	新耐震		b II		
696	教育庁	白河旭高校	特別教室棟3	白河市	H 25	RC	2	422	新耐震		b II		
697	教育庁	白河実業高校	機械科実習室棟	白河市	S 35 36	S	1	469	A		b II		
698	教育庁	白河実業高校	機械科実習室棟	白河市	S 35 36 37	S	1	986	A	H25改修	b II		
699	教育庁	白河実業高校	電気科実習室	白河市	S 37 38 39	S	1	444	A	H25改修	b II		
700	教育庁	白河実業高校	体育館	白河市	S 42	S	1	1,256	A	H25改修	b I	*	
701	教育庁	白河実業高校	農業実習室	白河市	S 47	S	2	546	A	H25改修	b II		
702	教育庁	白河実業高校	農業機械室	白河市	S 47	S	2	396	A	H23改修	b II		
703	教育庁	白河実業高校	柔剣道場	白河市	S 48	S	1	441	A		b I		
704	教育庁	白河実業高校	普通教室棟1	白河市	S 54 55	RC	3	3,458	A	H24改修	b II	*	
705	教育庁	白河実業高校	普通教室棟2	白河市	S 55	RC	3	940	B		b II		
706	教育庁	白河実業高校	普通教室棟3	白河市	S 55 56	RC	3	3,280	A		b II	*	
707	教育庁	白河実業高校	普通教室棟4	白河市	S 56	RC	3	1,050	A		b II	*	
708	教育庁	白河実業高校	体育館	白河市	S 59	SRC	1	894	新耐震		b I		
709	教育庁	塙工業高校	機械工場	塙町	S 41	S	1	231	A	H23改修	b I		
710	教育庁	塙工業高校	体育館	塙町	S 43	S	2	861	A	H19改修	b I		
711	教育庁	塙工業高校	特別教室棟1	塙町	S 47	RC	4	2,536	A	H20改修	b I	*	
712	教育庁	塙工業高校	特別教室棟2	塙町	S 48	RC	2	648	B		b I		
713	教育庁	塙工業高校	鋳造実習室	塙町	S 48	S	2	270	A	H23改修	b I		
714	教育庁	塙工業高校	柔剣道場	塙町	S 48	S	1	312	A		b I		
715	教育庁	塙工業高校	普通教室棟	塙町	S 55 56	RC	4	3,746	A	H20改修	b I	*	
716	教育庁	塙工業高校	渡り廊下	塙町	S 56	S	2	81	A	H23改修	b I		
717	教育庁	修明高校	第2体育館	棚倉町	S 33	S	1	661	A	H27改修	b II		
718	教育庁	修明高校	格技場	棚倉町	S 44	S	1	314	A	H26改修	b II		
719	教育庁	修明高校	教室棟1	棚倉町	S 51 52	RC	3	3,086	A		b II	*	

H31公表番号	管理局	施設名	棟名	所在地	建設年度	構造	地上階数	延床面積	耐震性能	耐震改修の状況	防災上重要建築物の区分	特定建築物	備考
720	教育庁	修明高校	管理・教室棟	棚倉町	S 51 ~ 53	RC	3	2,334	A		b II	*	
721	教育庁	修明高校	教室棟2	棚倉町	S 53	RC	3	274	A		b II		
722	教育庁	修明高校	教室棟3	棚倉町	S 53 54	RC	3	2,083	A		b II	*	
723	教育庁	修明高校	第1体育館	棚倉町	S 55	S	1	1,417	A	H17改修	b II	*	
724	教育庁	修明高校	部室	棚倉町	S 60	S	2	133	新耐震		b II		
725	教育庁	修明高校	実習棟	棚倉町	H 3	RC	3	1,718	新耐震		b II	*	
726	教育庁	修明高校鮫川校	校舎	鮫川村	S 58	S	2	1,271	新耐震		b II		
727	教育庁	修明高校鮫川校	体育館	鮫川村	S 58	SRC	2	753	新耐震		b II		
728	教育庁	西郷支援学校	教室棟1	西郷村	S 50	RC	1	798	A		b II		
729	教育庁	西郷支援学校	管理棟	西郷村	S 50	RC	1	732	A		b II		
730	教育庁	西郷支援学校	教室棟2	西郷村	S 51	RC	1	757	A		b II		
731	教育庁	西郷支援学校	プレイルーム	西郷村	S 53	S	1	229	A	H24改修	b II		
732	教育庁	西郷支援学校	体育館	西郷村	H 5	RC	1	625	新耐震		b II		
733	教育庁	西郷支援学校	校舎(高等部)	西郷村	H 11	RC	2	1,743	新耐震		b II	*	

<病院>

H31公表番号	管理局	施設名	棟名	所在地	建設年度	構造	地上階数	延床面積	耐震性能	耐震改修の状況	防災上重要建築物の区分	特定建築物	備考
734	病院局	矢吹病院	旧1,2病棟b	矢吹町	S 40	RC	2	277	A		c I		H31解体予定
735	病院局	矢吹病院	生活療法棟	矢吹町	S 42	RC+S	1	608	A	H22改修	c I		
736	病院局	矢吹病院	1,3病棟	矢吹町	S 57	RC	2	1,835	A		c I	*	
737	病院局	矢吹病院	作業療法, 2, 5病棟	矢吹町	S 57	RC	3	3,651	A		c I	*	
738	病院局	矢吹病院	管理診療棟	矢吹町	S 58	RC	2	4,513	A		c I	*	
739	病院局	矢吹病院	緊急外来棟	矢吹町	H 12	RC	1	863	新耐震		c I		

<その他>

H31公表番号	管理局	施設名	棟名	所在地	建設年度	構造	地上階数	延床面積	耐震性能	耐震改修の状況	防災上重要建築物の区分	特定建築物	備考
740	保健福祉部	太陽の国病院	北棟	西郷村	S 56	RC	1	3,024	A		c I		
741	保健福祉部	太陽の国病院	中央棟	西郷村	S 56	RC	1		A		c I		
742	保健福祉部	太陽の国病院	東棟	西郷村	S 56	RC	1		A		c I		
743	保健福祉部	太陽の国病院	リハビリ棟	西郷村	S 56	RC	1		A		c I		
744	保健福祉部	太陽の国管理センター		西郷村	S 51	RC	5	2,850	A	H28改修	b II	*	
745	保健福祉部	けやき荘	宿舎1	西郷村	S 49	RC	1	2,084	A		b II		
746	保健福祉部	けやき荘	宿舎2	西郷村	S 49	RC	1		A		b II		
747	保健福祉部	けやき荘	宿舎3	西郷村	S 49	RC	1		A		b II		
748	保健福祉部	けやき荘	宿舎4	西郷村	S 49	RC	1		A		b II		
749	保健福祉部	けやき荘	宿舎5	西郷村	S 49	RC	1		A		b II		
750	保健福祉部	かしわ荘	宿舎2	西郷村	S 50	RC	1	2,355	A		b II		
751	保健福祉部	かしわ荘	宿舎3	西郷村	S 50	RC	1		A		b II		
752	保健福祉部	かしわ荘	宿舎4	西郷村	S 50	RC	1		A		b II		
753	保健福祉部	かしわ荘	宿舎5	西郷村	S 50	RC	1		A		b II		
754	保健福祉部	かしわ荘	宿舎6	西郷村	S 50	RC	1		A		b II		
755	保健福祉部	かしわ荘	宿舎7	西郷村	S 50	RC	1		A		b II		
756	保健福祉部	かえで荘	宿舎1	西郷村	S 54	RC	1	1,162	A		b II		
757	保健福祉部	かえで荘	宿舎2	西郷村	S 54	RC	1		A		b II		
758	保健福祉部	かえで荘	宿舎3	西郷村	S 54	RC	1	662	A		b II		
759	保健福祉部	ひばり寮	宿舎1	西郷村	S 58	RC	1	3,716	新耐震		b II	*	
760	保健福祉部	ひばり寮	宿舎2	西郷村	S 58	RC	2		新耐震		b II	*	
761	保健福祉部	ひばり寮	宿舎3	西郷村	S 58	RC	1		新耐震		b II	*	
762	保健福祉部	太陽の国厚生センター	東棟	西郷村	S 53	RC	1	937	A		b II		
763	保健福祉部	太陽の国厚生センター	西棟	西郷村	S 53	RC	1		A		b II		
764	保健福祉部	勤労身体障がい者体育館	体育館	西郷村	S 51	RC	1	1,266	A		b II	*	
765	保健福祉部	白樺寮		西郷村	S 50	RC	4	1,389	A			*	
766	土木部	松風の里団地	松風の里1	白河市	S 52	RC	5	2,014	A			*	
767	土木部	松風の里団地	松風の里2	白河市	S 53	RC	4	1,611	A			*	
768	土木部	松風の里団地	松風の里3	白河市	S 54	RC	4	1,611	A			*	
769	土木部	松風の里団地	松風の里4	白河市	S 55	RC	4	1,611	A			*	
770	土木部	関川窪団地	関川窪19	白河市	S 50	RC	5	2,395	A			*	
771	土木部	関川窪団地	関川窪20	白河市	S 50	RC	5	1,898	A			*	
772	土木部	関川窪団地	関川窪1	白河市	H 6	RC	4	2,069	新耐震			*	
773	土木部	関川窪団地	関川窪2	白河市	H 7	RC	4	2,027	新耐震			*	
774	土木部	関川窪団地	関川窪3	白河市	H 8	RC	4	1,159	新耐震			*	
775	土木部	関川窪団地	関川窪4	白河市	H 10	RC	4	2,057	新耐震			*	
776	土木部	関川窪団地	関川窪5	白河市	H 11	RC	4	1,352	新耐震			*	
777	土木部	金勝寺団地	金勝寺1	白河市	S 60	RC	3	1,372	新耐震			*	
778	土木部	金勝寺団地	金勝寺2	白河市	S 61	RC	3	1,304	新耐震			*	
779	土木部	真舟団地	真舟1	白河市	S 58	RC	4	1,764	新耐震			*	
780	土木部	真舟団地	真舟2	白河市	S 56	RC	4	1,717	新耐震			*	
781	土木部	真舟団地	真舟3	白河市	S 57	RC	4	1,764	新耐震			*	
782	土木部	真舟団地	真舟4	白河市	S 58	RC	4	1,764	新耐震			*	
783	土木部	白梅が郷団地	白梅が郷2	白河市	H 1	RC	4	1,247	新耐震			*	
784	土木部	白梅が郷団地	白梅が郷3	白河市	H 3	RC	3	1,361	新耐震			*	
785	警察本部	上野原待機宿舎	上野原	西郷村	S 49	RC	5	1,023	A			*	
786	警察本部	向山待機宿舎	向山	西郷村	S 52	RC	4	1,494	A			*	
787	警察本部	豊年待機宿舎	豊年	白河市	H 16	RC	3	1,025	新耐震			*	