

## 一般競争入札仕様書等に関する回答書

令和2年1月10日

| 質 問 項 目                    | 質問の趣旨・内容   | 回 答   |
|----------------------------|--|---|
| 入札説明書（2ページ）<br>納入実績書（任意様式） | 過去2年間における納入実績とありますが、現時点では賃貸借の履行中でもよいという認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。                                       |
| 入札説明書（1ページ）<br>納入場所        | 物件を設置する建物は耐震構造になっていますでしょうか。                          | データセンタについては、耐震構造となっています。<br>県庁舎については、免震構造となっています。 |