

(別表1)

県有建築物の棟別の耐震診断結果等のリスト

(令和3年4月22日 公表) 令和3年4月1日時点の状況

- ※ 「耐震性能」及び「耐震改修の状況欄」欄の口は、令和2年度中に耐震改修が完了した箇所を示す。
- ※ 「耐震性能」欄に「d」とあるのは、木造建築物において「倒壊する可能性が高い」ことを示す。
- ※ 本判定は、「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人 日本建築防災協会)に基づいており、耐震診断結果の集計において、「d」ランクの件数はその他の構造(RC, S)のDランクに含んでいる。
- ※ 「特定建築物」欄の\*印は特定建築物を表す。
- ※ ペントハウスや煙突等は、建築物全体の耐震性能とは別に、附帯構造物として補強を要する場合がある。
- ※ 今回の公表に向け、表記載の管理部門、施設名称等の各項目を最新の情報に改めている。
- ※ 被災状況未確認建物等は、従前耐震性能を括弧書きで掲載している。

<相双地方振興局 管内>

<庁舎>

R3 公表 番号	管理 部門	施設名	棟名	所在地	建設年度	構造	地上 階数	延床 面積	耐震 性能	耐震改修 の状況	防災上 重要 建築物 の区分	特定 建築物	備考
1046	総務部	南相馬合同庁舎	北庁舎	南相馬市	S 41	RC	2	1,716	A	H28改修	a I	*	
1047	総務部	南相馬合同庁舎	南庁舎(増築部分 以外)	南相馬市	S 45	RC	2	843	A		a I		
1048	総務部	南相馬合同庁舎	南庁舎(増築部 分)	南相馬市	S 48	RC	5	2,761	A	H28改修	a I	*	
1049	総務部	南相馬合同庁舎	車庫	南相馬市	S 41	S	1	490	D→A	R2改修	a I		
1050	総務部	富岡合同庁舎		富岡町	S 54	RC	2	1,211	A		a I		
1051	総務部	富岡合同庁舎	車庫A	富岡町	S 54	S	1	240	A		a I		
1052	総務部	富岡合同庁舎	車庫	富岡町	S 54	S	1	288	A		a I		
1053	危機管理部	楢葉原子力災害対策セ ンター		楢葉町	H 27	RC	2	3,572	新耐震		a I		
1054	危機管理部	南相馬原子力災害対策セ ンター		南相馬市	H 28	RC	2	3,572	新耐震		a I		
1055	生活環境部	環境創造センター 環境放射線センター	本館	南相馬市	H 27	RC	2	2,853	新耐震		a II		
1056	保健福祉部	相双保健福祉事務所		南相馬市	S 38	RC	2	829	A	H28改修	a I		
1057	保健福祉部	相双保健福祉事務所	増築部	南相馬市	S 52	S	2	93	A		a I		
1058	土木部	相馬港湾建設事務所		相馬市	H 27	RC	3	834	新耐震		a II		
1059	警察本部	双葉警察署	浪江分庁舎西棟	浪江町	S 40	RC	2	580	B		a I		
1060	警察本部	双葉警察署	浪江分庁舎東棟	浪江町	S 56	RC	2	521	B		a I		
1061	警察本部	相馬警察署		相馬市	S 56	RC	3	1,590	A	H28改修	a I	*	
1062	警察本部	南相馬警察署		南相馬市	S 60	RC	3	2,286	新耐震		a I	*	
1063	警察本部	南相馬警察署	車庫	南相馬市	S 60	S	1	223	新耐震		a I		
1064	警察本部	南相馬警察署	車庫	南相馬市	S 60	S	2	194	新耐震		a I		
1065	警察本部	双葉警察署		富岡町	H 5	RC	3	1,664	新耐震		a I	*	
1066	警察本部	双葉警察署	車庫	富岡町	H 5	S	1	201	新耐震		a I		

<学校>

R3 公表 番号	管理 部門	施設名	棟名	所在地	建設年度	構造	地上 階数	延床 面積	耐震 性能	耐震改修 の状況	防災上 重要 建築物 の区分	特定 建築物	備考
1067	商工労働部	テクノカテミ浜	管理棟	南相馬市	H 7	RC	3	2,144	新耐震		b I	*	
1068	商工労働部	テクノカテミ浜	実習棟	南相馬市	H 7	RC	2	3,122	新耐震		b I	*	
1069	商工労働部	テクノカテミ浜	渡り廊下・コミュニ ティ ホール	南相馬市	H 7	RC	2	221	新耐震		b I		
1070	商工労働部	テクノカテミ浜	食堂・宿泊棟	南相馬市	H 7	RC	2	1,286	新耐震		b I	*	
1071	商工労働部	テクノカテミ浜	体育館	南相馬市	H 7	RC	2	985	新耐震		b I		
1072	教育庁	双葉高校	体育館	双葉町	S 38	S	2	899	(C)	使用方針検討中	b I		使用停止中
1073	教育庁	双葉高校	教室棟	双葉町	S 42	RC	2	1,354	(B)		b I	*	使用停止中
1074	教育庁	双葉高校	管理教室棟1	双葉町	S 43	RC	3	2,023	(C)	使用方針検討中	b I	*	使用停止中
1075	教育庁	双葉高校	渡り廊下1	双葉町	S 43	RC	2	422	(C)	使用方針検討中	b I		使用停止中
1076	教育庁	双葉高校	管理教室棟2	双葉町	S 43 44	RC	4	2,160	(A)	H20改修	b I	*	使用停止中
1077	教育庁	双葉高校	格技場	双葉町	S 44	S	1	342	(C)	使用方針検討中	b I		使用停止中
1078	教育庁	双葉高校	渡り廊下2	双葉町	S 44	RC	2	136	(B)		b I		使用停止中
1079	教育庁	双葉高校	第2体育館	双葉町	S 58	SRC	2	1,377	(新耐震)		b I	*	使用停止中
1080	教育庁	双葉高校	図書館	双葉町	H 11	RC	1	269	(新耐震)		b I		使用停止中
1081	教育庁	浪江高校	体育館	浪江町	S 62	SRC	2	1,359	(新耐震)		b I	*	使用停止中
1082	教育庁	浪江高校	校舎	浪江町	S 63	RC	4	5,516	(新耐震)		b I	*	使用停止中
1083	教育庁	浪江高校	格技場	浪江町	H 3	S	1	350	(新耐震)		b I		使用停止中
1084	教育庁	浪江高校津島校	校舎	浪江町	H 2	RC	2	1,394	(新耐震)		b I		使用停止中
1085	教育庁	浪江高校津島校	体育館	浪江町	H 3	SRC	2	744	(新耐震)		b I		使用停止中
1086	教育庁	富岡高校	体育館	富岡町	S 36	S	2	936	(C)	使用方針検討中	b I		使用停止中
1087	教育庁	富岡高校	管理・教室棟	富岡町	S 53 54	RC	4	4,328	(C)	使用方針検討中	b I	*	使用停止中
1088	教育庁	富岡高校	格技場	富岡町	H 8	S	1	380	(新耐震)		b I		使用停止中
1089	教育庁	富岡高校	国際・ｽﾍﾟｰｽ科学 棟	富岡町	H 19	RC	3	1,409	(新耐震)		b I	*	使用停止中
1090	教育庁	富岡高校	体育館	富岡町	H 19	RC	2	1,622	(新耐震)		b I	*	使用停止中
1091	教育庁	双葉翔陽高校	体育館	大熊町	S 42	S	2	1,048	(A)	H20改修	b I	*	使用停止中
1092	教育庁	双葉翔陽高校	実習棟	大熊町	S 42	S	1	215	(C)	使用方針検討中	b I		使用停止中
1093	教育庁	双葉翔陽高校	教室棟1	大熊町	S 49	RC	3	2,097	(A)	H18改修	b I	*	使用停止中
1094	教育庁	双葉翔陽高校	管理特別教室棟	大熊町	S 50	RC	3	1,944	(B)		b I	*	使用停止中
1095	教育庁	双葉翔陽高校	柔剣道場	大熊町	S 51	S	1	350	(A)		b I		使用停止中
1096	教育庁	双葉翔陽高校	教室棟2	大熊町	H 10	RC	3	2,105	(新耐震)		b I	*	使用停止中
1097	教育庁	相馬高校	講堂	相馬市	S 7	W	1	476	A	H28改修	b II		
1098	教育庁	相馬高校	第2体育館	相馬市	S 56	S	1	1,330	A	H26改修	b II	*	
1099	教育庁	相馬高校	校舎棟	相馬市	H 15	RC	3	8,295	新耐震		b I	*	
1100	教育庁	相馬高校	第1体育館	相馬市	H 15	SRC	2	2,035	新耐震		b I	*	
1101	教育庁	相馬東高校	校舎	相馬市	H 16	RC+S	3	9,711	新耐震		b I	*	
1102	教育庁	相馬東高校	第1体育館	相馬市	H 16	RC+S	2	1,573	新耐震		b I	*	
1103	教育庁	相馬東高校	第2体育館	相馬市	H 16	RC+W+S	2	2,046	新耐震		b I	*	
1104	教育庁	原町高校	教室棟	南相馬市	S 48 49	RC	3	3,290	A	H29改修	b II	*	
1105	教育庁	原町高校	特別教室棟	南相馬市	S 49	RC	3	2,070	A	H28改修	b II	*	

R3 公表 番号	管理 部局	施設名	棟名	所在地	建設年度	構造	地上 階数	延床 面積	耐震 性能	耐震改修 の状況	防災上 重要 建築物 の区分	特定 建築物	備考
1106	教育庁	原町高校	柔剣道場	南相馬市	S 50	S	1	350	A	H28改修	b I		
1107	教育庁	原町高校	管理特別教室棟	南相馬市	S 50 51	RC	4	3,224	A	H27改修	b II	*	
1108	教育庁	原町高校	第1体育館	南相馬市	S 51	S	1	1,451	A	H26改修	b I	*	
1109	教育庁	原町高校	体育館	南相馬市	S 60	S	1	892	新耐震		b I		
1110	教育庁	相馬農業高校	管理教室棟	南相馬市	S 36 ~ 38	RC	2	2,497	A	H29改修	b II	*	
1111	教育庁	相馬農業高校	普通特別教室棟	南相馬市	S 46	RC	3	1,566	A	H28改修	b II	*	
1112	教育庁	相馬農業高校	柔剣道場	南相馬市	S 48	S	1	311	A		b I		
1113	教育庁	相馬農業高校	図書館視聴覚室	南相馬市	S 49	RC	2	450	A		b II		
1114	教育庁	相馬農業高校	第2体育館	南相馬市	S 55	S	1	1,283	A	H18改修	b I	*	
1115	教育庁	相馬農業高校飯館校	体育館	飯館村	S 46	S	1	914	(A)	H19改修	b I		使用停止中
1116	教育庁	相馬農業高校飯館校	校舎	飯館村	S 56 57	RC	4	3,350	(C)	使用方針検討中	b II	*	使用停止中
1117	教育庁	小高産業技術高校	管理普通教室棟	南相馬市	S 38 39	RC	2	2,651	A	H29改修	b II		
1118	教育庁	小高産業技術高校	普通特別教室棟	南相馬市	S 39	RC	2	2,477	A	H22改修	b II		
1119	教育庁	小高産業技術高校	体育館	南相馬市	S 41	S	2	1,278	A	H21改修	b II	*	
1120	教育庁	小高産業技術高校	柔剣道場	南相馬市	S 45	S	1	310	A	H27改修	b II		
1121	教育庁	小高産業技術高校	産振棟	南相馬市	S 57	RC	2	1,465	A		b II		
1122	教育庁	小高産業技術高校	視聴覚室・音楽室棟	南相馬市	S 60	RC	2	450	新耐震		b II		
1123	教育庁	小高産業技術高校	体育館	南相馬市	H 5	S	1	923	新耐震		b II		
1124	教育庁	小高産業技術高校	家庭教室	南相馬市	H 6	RC	1	225	新耐震		b II		
1125	教育庁	新地高校	校舎	新地町	S 54 55	RC	3	3,214	A	H21改修	b II	*	
1126	教育庁	新地高校	柔剣道場	新地町	S 56	S	1	350	A		b II		
1127	教育庁	新地高校	体育館	新地町	S 43	S	1	855	A	H20改修	b II		
1128	教育庁	富岡支援学校	管理教室棟	富岡町	S 53 55	RC	1	804	(A)		b II		使用停止中
1129	教育庁	富岡支援学校	教室棟	富岡町	S 55	RC	2	1,681	(A)		b II	*	使用停止中
1130	教育庁	富岡支援学校	体育館	富岡町	S 57	S	1	653	(A)	H20改修	b II		使用停止中
1131	教育庁	富岡支援学校	校舎	富岡町	H 11	RC	2	1,616	(新耐震)		b II	*	使用停止中
1132	教育庁	相馬支援学校	校舎(北棟)	南相馬市	R 1	RC	2	3,280	新耐震		b II	*	
1133	教育庁	相馬支援学校	校舎(南棟)	南相馬市	R 1	RC	2	5,364	新耐震		b II	*	
1134	教育庁	相馬支援学校	体育館	南相馬市	R 1	RC	2	936	新耐震		b II	*	
1135	教育庁	ふたば未来学園高校	普通教室棟1	広野町	H 30	W	2	1,958	新耐震		b II	*	
1136	教育庁	ふたば未来学園高校	普通教室棟2	広野町	H 30	W	2	1,838	新耐震		b II	*	
1137	教育庁	ふたば未来学園高校	普通教室棟3	広野町	H 30	W	2	1,638	新耐震		b II	*	
1138	教育庁	ふたば未来学園高校	昇降口1	広野町	H 30	RC	2	381	新耐震		b II		
1139	教育庁	ふたば未来学園高校	昇降口2	広野町	H 30	RC	2	299	新耐震		b II		
1140	教育庁	ふたば未来学園高校	渡り廊下1	広野町	H 30	S	2	63	新耐震		b II		
1141	教育庁	ふたば未来学園高校	渡り廊下2	広野町	H 30	S	2	90	新耐震		b II		
1142	教育庁	ふたば未来学園高校	渡り廊下3	広野町	H 30	S	2	109	新耐震		b II		
1143	教育庁	ふたば未来学園高校	管理・多目的 ホール棟	広野町	H 30	RC	2	2,087	新耐震		b II	*	
1144	教育庁	ふたば未来学園高校	地域協働棟	広野町	H 30	RC	2	3,855	新耐震		b II	*	
1145	教育庁	ふたば未来学園高校	特別教室棟	広野町	H 30	RC	2	1,848	新耐震		b II	*	
1146	教育庁	ふたば未来学園高校	体育館	広野町	H 30	S+SRC	2	6,181	新耐震		b II	*	
1147	教育庁	ふたば未来学園高校	寄宿舎(高校男子 棟他)	広野町	R 1	S	3	3,588	新耐震			*	
1148	教育庁	ふたば未来学園高校	寄宿舎(中学男子 棟)	広野町	R 1	S	2	895	新耐震			*	

<病院>

R3 公表 番号	管理 部局	施設名	棟名	所在地	建設年度	構造	地上 階数	延床 面積	耐震 性能	耐震改修 の状況	防災上 重要 建築物 の区分	特定 建築物	備考
1149	病院局	大野病院	外来中層棟	大熊町	H 15	SRC+S	4	8,112	(新耐震)		c I	*	使用停止中
1150	病院局	大野病院	手術棟	大熊町	H 15	RC	3	2,261	(新耐震)		c I	*	使用停止中
1151	病院局	ふたば復興診療所	診療所本体	檜葉町	H 27	S	1	499	新耐震		c II		
1152	病院局	ふたば医療センター附属 病院	病院本体	富岡町	H 29	S	2	3,816	新耐震		c I		

<その他>

R3 公表 番号	管理 部局	施設名	棟名	所在地	建設年度	構造	地上 階数	延床 面積	耐震 性能	耐震改修 の状況	防災上 重要 建築物 の区分	特定 建築物	備考
1153	総務部	原町高見町公舎	世帯用公舎	南相馬市	S 56	RC	4	1,532	A			*	
1154	危機管理部	防災行政無線中継局(西 檜葉)		檜葉町	S 56	RC	2	72	A		a II		
1155	土木部	沖の内団地	沖の内1	相馬市	S 63	RC	4	1,200	新耐震			*	
1156	土木部	沖の内団地	沖の内2	相馬市	H 1	RC	4	1,222	新耐震			*	
1157	土木部	仲町団地	仲町1	南相馬市	S 50	RC	5	2,395	A			*	
1158	土木部	高松団地	高松1	南相馬市	S 59	RC	3	1,381	新耐震			*	
1159	土木部	高松団地	高松2	南相馬市	S 60	RC	4	1,211	新耐震			*	
1160	土木部	高松団地	高松3	南相馬市	S 61	RC	3	1,354	新耐震			*	
1161	土木部	上町団地	上町1	南相馬市	H 28	RC	4	2,492	新耐震			*	
1162	土木部	上町団地	上町2	南相馬市	H 28	RC	3	1,869	新耐震			*	
1163	土木部	上町団地	上町3	南相馬市	H 28	RC	4	2,168	新耐震			*	
1164	土木部	上町団地	上町4	南相馬市	H 28	RC	3	1,431	新耐震			*	
1165	土木部	上町団地	上町5	南相馬市	H 28	RC	4	1,907	新耐震			*	
1166	土木部	上町団地	上町6	南相馬市	H 28	RC	4	2,168	新耐震			*	
1167	土木部	上町団地	上町7	南相馬市	H 28	RC	4	2,168	新耐震			*	
1168	土木部	北原団地	北原1	南相馬市	H 28	RC	3	2,503	新耐震			*	
1169	土木部	北原団地	北原2	南相馬市	H 28	RC	3	2,503	新耐震			*	
1170	土木部	北原団地	北原3	南相馬市	H 28	RC	3	2,503	新耐震			*	
1171	土木部	北原団地	北原4	南相馬市	H 28	RC	3	2,503	新耐震			*	
1172	土木部	北原団地	北原5	南相馬市	H 28	RC	3	2,503	新耐震			*	
1173	土木部	北原団地	北原6	南相馬市	H 28	RC	3	2,503	新耐震			*	
1174	土木部	北原団地	北原7	南相馬市	H 28	RC	3	2,503	新耐震			*	
1175	土木部	北原団地	北原8	南相馬市	H 28	RC	3	2,503	新耐震			*	
1176	土木部	牛越団地	牛越3	南相馬市	H 29	RC	4	1,907	新耐震			*	
1177	土木部	牛越団地	牛越4	南相馬市	H 29	RC	4	2,555	新耐震			*	
1178	土木部	牛越団地	牛越5	南相馬市	H 29	RC	4	2,880	新耐震			*	

R3 公表 番号	管理 部局	施設名	棟名	所在地	建設年度	構造	地上 階数	延床 面積	耐震 性能	耐震改修 の状況	防災上 重要 建築物 の区分	特定 建築物	備考
1179	土木部	牛越団地	牛越6	南相馬市	H 29	RC	4	1,907	新耐震			*	
1180	土木部	牛越団地	牛越1	南相馬市	H 28	RC	4	2,985	新耐震			*	
1181	土木部	牛越団地	牛越2	南相馬市	H 28	RC	4	1,971	新耐震			*	
1182	土木部	南町団地	南町1	南相馬市	H 28	RC	5	4,249	新耐震			*	
1183	土木部	南町団地	南町2	南相馬市	H 28	RC	5	3,923	新耐震			*	
1184	土木部	南町団地	南町3	南相馬市	H 28	RC	5	3,923	新耐震			*	
1185	土木部	南町団地	南町4	南相馬市	H 28	RC	5	3,923	新耐震			*	
1186	土木部	南町団地	南町5	南相馬市	H 28	RC	5	3,923	新耐震			*	
1187	農林水産部	水産資源研究所	管理棟	相馬市	H 29	RC	3	1,087	新耐震			*	
1188	企画調整部	東日本大震災・原子力災害伝承館		双葉町	R 2	RC+S	3	5,257	新耐震			*	R2年新築