

設計図書等に関する回答書

令和 7 年 8 月 1 日
南会津地方振興局長

工事番号	第 2 5 - 0 1 2 5 0 - 0 0 0 1 号
工事名	大坪管理職公舎風呂釜改修工事
質 問 事 項	
1. 設計図 M-7 について ①『改修後』の図面に給湯器からの循環配管の記載がありませんが、給湯器のみでよろしいでしょうか。 ②『改修後』の図面に水抜栓の記載がありませんが、水抜機能は無くてよろしいでしょうか。 2. 給湯器付属品について ①浴槽のサイズは 1100 タイプでよろしいでしょうか。 ②上記、1. ①②共通で循環機能・水抜機能有の場合、部材は付属品ですか、もしくは別途手配でしょうか。 3. 洗面化粧台に給湯配管は必要でしょうか。又既設配管はあるのでしょうか。	
回 答 事 項	
1. ①循環配管は給湯器の付属品となります。 ②貴見のとおりです。 2. ①貴見のとおりです。 ②付属品となります。 3. 不要とします。既設配管はありません。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。