

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 1 1 月 1 0 日

県中教育事務所長

工事（委託業務）番号	第 25-70210-0002 号
工事（委託業務）名	岩瀬農業高校校長公舎解体工事
質 問 事 項	
- 電気、電話の取り外し等の手続は工事範囲に含まれておりますでしょうか？ - 既設給水設備の撤去範囲についての確認 既設量水器及び BOX、不凍水抜栓残しとして以降の二次側配管は撤去と考えてよろしいでしょうか？	
回 答 事 項	
- 電気、電話の取り外し等の手続は工事範囲外です。 - 既設量水器、BOX 及び不凍水抜栓を含む二次側配管は撤去となります。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。